

法務部矯正署澎湖監獄建築類公共設施維護管理情形表

填報日期：109 年 10 月 22 日

項次	建築物或設施名稱	維護管理規定	關鍵維護項目及辦理情形
1	本監行政大樓、戒護中心、醫務中心、女所、	<ol style="list-style-type: none"> 1. 建築法第 77 條及建築物公共安全檢查簽證及申報辦法。 2. 消防安全設備檢修及申報辦法。 3. 各類場所消防安全設備設置標準。 4. 電業法第 60 條。 5. 用電場所及專任電氣技術人員管理規則。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 建築物公共安全檢查：委託專業廠商依「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」規定，每 2 年申報 1 次，最近 1 次申報日期為 108 年 12 月。 2. 消防設備：委託專業廠商依「各類場所消防安全設備設置標準」及「消防安全設備檢修及申報辦法」規定，每年申報 1 次，最近 1 次申報日期為 109 年 3 月 29 日辦理完成。 3. 高低壓電力設備：委託專業廠商依「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」規定，每年辦理 2 次高低壓電器設備檢修，最近 1 次檢驗於 109 年 6 月辦理。
2	舍房	<ol style="list-style-type: none"> 1. 建築法第 77 條及建築物公共安全檢查簽證及申報辦法。 2. 消防安全設備檢修及申報辦法。 3. 各類場所消防安全設備設置標準。 4. 電業法第 60 條。 5. 用電場所及專任電氣技術人員管理規則。 6. 建築物昇降設備設置及檢查管理辦法。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 建築物公共安全檢查：委託專業廠商依「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」規定，每 2 年申報 1 次，最近 1 次申報日期為 108 年 12 月。 2. 消防設備：委託專業廠商依「各類場所消防安全設備設置標準」及「消防安全設備檢修及申報辦法」規定，每年申報 1 次，最近 1 次申報日期為 109 年 3 月 29 日辦理完成。 3. 高低壓電力設備：委託專業廠商依「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」規定，每年辦理 2 次高低壓電器設備檢修，最近 1 次檢驗於 109 年 6 月辦理。 4. 昇降（電梯）設備：委託專業廠商依「建築物昇降設備設置及檢查管理辦法」及維護契約之規定，每月辦理 1 次一般維護保養，並於每半年辦理 1 次年度安全檢查。最近 1 次年度安全檢查於 109 年 6 月辦理。
3	炊場	<ol style="list-style-type: none"> 1. 建築法第 77 條及建築物公共安全檢查簽證及申報辦法。 2. 消防安全設備檢修及申報辦法。 3. 各類場所消防安全設備設置標準。 4. 電業法第 60 條。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 建築物公共安全檢查：委託專業廠商依「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」規定，每 2 年申報 1 次，最近 1 次申報日期為 108 年 12 月。 2. 消防設備：委託專業廠商依「各類場所消防安全設備設置標準」及「消防安全設備檢修及申報辦法」規定，每年申報 1 次，最近 1 次申報日期為 109 年 3 月 29 日辦理完成。 3. 高低壓電力設備：委託專業廠商依「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」規定，每年辦理 2 次高低壓電器設備檢修，最近 1 次檢驗於 109 年 6

法務部矯正署澎湖監獄建築類公共設施維護管理情形表

填報日期：109 年 10 月 22 日

項次	建築物或設施名稱	維護管理規定	關鍵維護項目及辦理情形
		5. 用電場所及專任電氣技術人員管理規則。 6. 水污染防治措施及檢測申報管理辦法第四十四條規定 7. 依據鍋爐空氣污然物排放標準。 8. 鍋爐及壓力容器安全規則。	月辦理 4. 防溢堤圍圍:施作貯油槽防溢堤，並於 106 年 7 月 7 日經澎湖縣政府核備在案。每日設簿檢查貯油槽，每半年測試防溢堤。 5. 鍋爐壓力容器: 每年由工安協會派員辦理一次年度安全檢測。
4	汙水廠處理廠	由本監汙水處理設備專責人員進行管理維護。	每日由專責人員進行汙水處理設備之例行性操作檢查及簡易保養。
5	機關內通行道路	無	由戒護科人員辦理巡視，遇有異常狀況立即通報排除。
6	圍牆	無	由戒護科人員辦理巡視，遇有異常狀況立即通報排除。