

113 年度澎湖監獄建築類公共設施維護辦理情形總表

建築物之維護關鍵項目								建築物附屬設施					
項次	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	備註
項目	建築物 公共安 全檢查	昇降（電 梯）設備	消防設 備	高低壓電 力設備	自來水 水塔	空調冰水主機 及冷卻水塔	機械停 車設備	（污水處 理場（含 設備）	機關內通 行道路	擋土牆（含 地錨）	機關內路邊 停車場及其 遮雨棚	圍牆	
法務部矯 正署澎湖 監獄 辦理情形	√	√	√	√	√	/	/	√	√	/	√	√	
備註: 已完成√、辦理中△（應辦理檢查但未逾法令或保養手冊規定日期）、未完成 X（已逾法令或保養手冊規定日期）、無涉及 /													

附表一

建築物公共安全檢查簽證申報辦理情形表								
項次	申報建築物名稱	建築物地址	依法應申報頻率	專業檢查機構	查核機構 （主管建築機構）	年度	有效期限	備註
1	法務部矯正署澎湖監獄	澎湖縣湖西鄉鼎灣村 1-1 號	每 2 年 1 次	大立建築物公共安全檢查股份有限公司	澎湖縣政府	113 年	113 年 1 月 1 日至 114 年 12 月	

							31 日	
2								
備註:請確實依「 建築物公共安全檢查簽證及申報辦法 」附表一「建築物防火避難設施及設備安全標準檢查申報期間及施行日期」,檢查及申報頻率辦理申報。「建築物防火避難設施與設備安全檢查申報結果通知書」資料填復本表,倘有受裁罰情況請於備註欄位註記處理過程及結果。								

附表二

升降設備安全檢查申報及保養辦理情形表															
項次	單位名稱	設置地點	使用許可證號	依法應申報頻率	專業廠商	檢查機構	有效期限	保養頻率	實際保養日期						備註
									1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	
1	法務部矯正署澎湖監獄	澎湖縣湖西鄉鼎灣村 1-1 號	034-885016 034-885017 034-885018	每半年一次	其禾實業有限公司	高雄市機械安全協會	1131231	每月一次	30 日	22 日	26 日	23 日	30 日	25 日	
	7 月	8 月	9 月						10 月	11 月	12 月				
	29 日	22 日	25 日						28 日	29 日	9 日				
備註:請確實依「建築物升降設備設置及檢查管理辦法」辦理,並依該辦法第 5 條申報頻率辦理申報。「電梯使用許可證」及「建築物升降機維護保養紀錄表」資料(含保養日期)填復本表,倘有異常情形(如使用許可證逾期、應保養未保養等)請於備註欄位註記。															

附表三

消防安全設備檢修申報辦理情形表												
項次	場所名稱	場所地址	使用執照字號	申報場所樓層	依法應申報頻率	申報年度	檢修機構或人員	證書字號	檢修結果	申報日期	下次檢修申報日期	備註

1	法務部矯正署澎湖監獄	澎湖縣湖西鄉鼎灣村 1-1 號	(柒柒)澎府建使(外)字零伍壹號	BF~3F、RF	1 年 1 次	113	蔡源泉	消士證字第 2105 號	符合	2024/3/27	114 年 5 月前	
2												
備註:請確實依「 消防法第 9 條暨消防安全設備檢修及申報辦法 」辦理申報。委託專業檢修機構或人員之「消防安全檢修申報書受理單」及檢修報告內容填復本表，倘有複查未過致受裁罰情況請於備註欄位註記處理過程及結果。												

附表四

高低壓電力設備檢測辦理情形表												
項次	用電場所 名稱	用電地址	電號	用電設備 檢驗維護 業名稱	專任電氣技 術人員執照 號碼	依規定每 6 個月應辦理 之檢驗日期 (最近 1 次 實際辦理檢 驗日期)	檢驗方 式	檢驗 結果	完成改善並 報地方主管 機關備查日 期	預定下 次檢測 月份	自行委外 辦理維護 保養頻率	備註
1	法務部矯正署澎湖	澎湖縣湖西鄉鼎灣	15239991774	鴻展機電 技術顧問	南市府技團 字第	113/1/7 113/7/27	停電檢 驗或非	合格	■已完成	114 年 1 月	每年 2 次	

	監獄	村 1-1 號		有限公司	DB700013 號		停電檢 驗					
2												

備註:請確實依「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」用電場所僱用之專任電氣技術人員或委託之檢驗維護業所製成之「高低壓電力設備定期檢測紀錄總表」及主管機關檢驗結果填復本表。