

114年度澎湖監獄建築類公共設施維護辦理情形總表

建築物之維護關鍵項目								建築物附屬設施					
項次	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	備註
項目	建築物 公共安全 安全檢查	昇降(電 梯)設備	消防設 備	高低壓電 力設備	自來水 水塔	空調冰水主機 及冷卻水塔	機械停 車設備	(污水處 理場(含 設備)	機關內通 行道路	擋土牆(含 地錨)	機關內路邊 停車場及其 遮雨棚	圍牆	
法務部矯 正署澎湖 監獄 辦理情形	√	√	√	√	√	/	/	√	√	/	√	√	
備註:已完成√、辦理中△(應辦理檢查但未逾法令或保養手冊規定日期)、未完成X(已逾法令或保養手冊規定日期)、無涉及/													

附表一

建築物公共安全檢查簽證申報辦理情形表								
項次	申報建築物名 稱	建築物地址	依法應申 報頻率	專業檢查機構	查核機構 (主管建築機構)	年度	有效期限	備註
1	法務部矯正署 澎湖監獄	澎湖縣湖西鄉鼎灣村1-1號	每2年1次	大立建築物公共安全 檢查股份有限公司	澎湖縣政府	114年	114年10月1日至 116年10月1日	
2								
備註:請確實依「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」附表一「建築物防火避難設施及設備安全標準檢查申報期間及施行日期」,檢查及申報頻率辦理申報。「建築物防火避難設施與設備安全檢查申報結果通知書」資料填復本表,倘有受裁罰情況請於備註欄位註記處理過程及結果。								

附表二

昇降設備安全檢查申報及保養辦理情形表															
項次	單位名稱	設置地點	使用許可證 號	依法應申 報頻率	專業廠 商	檢查機 構	有效期 限	保養 頻率	實際保養日期						備註
									1月	2月	3月	4月	5月	6月	
1	法務部矯 正署澎湖 監獄	澎湖縣湖 西鄉鼎灣 村1-1號	034-885016 034-885017 034-885018	每半年一 次	其禾實 業有限 公司	高雄市 機械安 全協會	1150616 1150605 1150620	每月 一次	30日	22日	26日	23日	汰換	汰換	114/7 /1完 成設 備汰 換。
									7月	8月	9月	10月	11月	12月	
									28日	21日	26日	20日	20日	24日	
備註:請確實依「建築物昇降設備設置及檢查管理辦法」辦理,並依該辦法第5條申報頻率辦理申報。「電梯使用許可證」及「建築物升降機維護保養紀錄表」資料(含保養日期)填復本表,倘有異常情形(如使用許可證逾期、應保養未保養等)請於備註欄位註記。															

附表三

消防安全設備檢修申報辦理情形表

項次	場所名稱	場所地址	使用執照字號	申報場所樓層	依法應申報頻率	申報年度	檢修機構或人員	證書字號	檢修結果	申報日期	下次檢修申報日期	備註
1	法務部矯正署澎湖監獄	澎湖縣湖西鄉鼎灣村1-1號	(柒柒)澎府建使(外)字零伍壹號	BF~3F、RF	1年1次	114	蔡源泉	消士證字第2105號	符合	2025/3/28	115年5月前	
2												

備註:請確實依「**消防法第9條暨消防安全設備檢修及申報辦法**」辦理申報。委託專業檢修機構或人員之「**消防安全檢修申報書受理單**」及檢修報告內容填復本表,倘有複查未過致受裁罰情況請於備註欄位註記處理過程及結果。

附表四

高低壓電力設備檢測辦理情形表

項次	用電場所名稱	用電地址	電號	用電設備檢驗維護業名稱	專任電氣技術人員執照號碼	依規定每6個月應辦理之檢驗日期(最近1次實際辦理檢驗日期)	檢驗方式	檢驗結果	完成改善並報地方主管機關備查日期	預定下次檢測月份	自行委外辦理維護保養頻率	備註
1	法務部矯正署澎湖監獄	澎湖縣湖西鄉鼎灣村1-1號	15239991774	鴻展機電技術顧問有限公司	府建商技中字第AR500127-1號	0114/7/11	停電檢驗或非停電檢驗	合格	■已完成	115年3月	每年2次	
2												

備註:請確實依「**用電場所及專任電氣技術人員管理規則**」用電場所僱用之專任電氣技術人員或委託之檢驗維護業所製成之「**高低壓電力設備定期檢測紀錄總表**」及主管機關檢驗結果填復本表。